

ERG Sviluppo Italia S.r.l.

con sede legale in Genova – Via de Marini 1

Codice Fiscale e Partita IVA 02906980996

ai sensi degli artt. 111 e seg. del R.D. 1775/1933 e ss. mm. ii.

RENDE NOTO

Che ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle opere di connessione previste in STMG in relazione all'impianto fotovoltaico denominato "FV ROCCAPALUMBA", di potenza pari a 14,79 MWp (14,5 MW in immissione), da realizzarsi nei Comuni di Roccapalumba, Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi (PA).

La Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) richiesta e rilasciata dall'ente gestore, con codice pratica 202306848 prevede che l'impianto venga allacciato in antenna a 36 kV con una nuova SE Terna Castronovo a 380/150/36 kV da inserire in entra-esce sul futuro elettrodotto RTN a 380 kV "Chiamonte Gulfi-Ciminna", previsto nel Piano di Sviluppo Terna, e da ri-collegare alla linea a 150 kV compresa tra le stazioni RTN di Ciminna e Cammarata.

Si comunica altresì che è pertanto dato avvio al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, prot. N. 76603 del 30/10/2024 (CP 3496) e di Autorizzazione Unica, prot. N. 33998 del 29/10/2024, e con istanza prot. N. 2049 del 08/01/2025 la scrivente ERG Sviluppo Italia S.r.l. ha formulato al Genio Civile

di Palermo, istanza di autorizzazione alla costruzione ed

all'esercizio delle opere di connessione previste nella STMG e di

cui al presente avviso. L'originale della domanda ed i relativi

elaborati progettuali sono depositati presso l'Ufficio del Genio

Civile di Palermo, sito in Via Ugo Antonio Amico n. 19, a

disposizione di chiunque ne abbia interesse, dimostrandone

titolarità. I lavori interessano le aree di occupazione che sono

state determinate e riportate nel piano particellare di esproprio,

prodotto ed allegato all'istanza ed interessa i seguenti

identificativi catastali:

Cavidotto 36 kV ed edificio produttore:

- Comune di Roccapalumba, Foglio di Mappa 18, particelle:

117,70, 71, 122, 81, 72, 53, 96, 95, 54, 45, 55;

- Comune di Roccapalumba, Foglio di Mappa 17, particelle 141,

205, 204, 190, 168, 213, 169, 170, 177, 171;

- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 7, particelle

351, 246, 245, 244, 243, 204, 233;

- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 9, particelle

78, 32.

Raccordi aerei AT 150 kV in entra-esce dall'elettrodotto

esistente "VICARI-CASTRONOVO" alla futura S.ne elettrica di

trasformazione RTN Terna a 380/150/36 kV "CASTRONOVO 380":

	- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 16, particelle	
	362, 16, 45, 111, 227, 269, 364, 340, 215, 270, 272, 216, 232, 235,	
	236, 354	
	- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 17, particelle	
	1, 737, 508, 95, 392, 393, 472, 466, 467, 468, 473, 489, 488,	
	2,378, 462, 480, 463, 464, 3	
	- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 8, particelle	
	68, 239, 108, 137, 70, 98, 125, 73, 82, 86, 83, 85, 84, 90, 139,	
	140, 91, 60, 79, 88, 80, 87, 123, 126, 127, 24	
	- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 19, particelle	
	721, 424, 11, 690, 692, 448, 447, 446	
	- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 9, particelle	
	33, 92, 133, 134, 135, 433, 432, 131	
	- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 7, particelle	
	600, 482, 507, 408, 228, 508, 193, 213, 214, 229, 232, 203, 233,	
	624, 204, 243, 326, 461	
	- Comune di Lercara Friddi, Foglio di Mappa 25, particelle 336,	
	260, 261, 263, 238, 249, 247, 348, 246, 271, 241, 244, 176	
	- Comune di Lercara Friddi, Foglio di Mappa 28, particelle 281,	
	198, 3, 312, 272, 271, 275	
	- Comune di Lercara Friddi, Foglio di Mappa 26, particelle 353,	
	244, 250, 251, 417, 418, 324, 13, 444, 252, 445, 248, 249, 236,	
	381, 243, 239, 237, 238, 242, 240, 403, 200, 241, 203, 408, 201,	
	173, 560, 166, 484, 165	

- Comune di Lercara Friddi, Foglio di Mappa 27, particelle 167,
140, 144, 142, 168, 143, 134, 138, 212, 670, 669, 618, 655, 657,
94, 95, 97, 590, 637

- Comune di Lercara Friddi, Foglio di Mappa 18, particelle 193,
92, 97

- Comune di Lercara Friddi, Foglio di Mappa 19, particelle 8, 14,
69.

Raccordi aerei AT 380 kV D.T. in entra-esce dall'elettrodotto già
autorizzato "CHIARAMONTE GULFI-CIMINNA" alla futura S.ne
elettrica di trasformazione RTN Terna a 380/150/36 kV
"CASTRONOVO 380"

- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 8, particelle
60, 126, 127, 62, 63

- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 9, particelle
39, 126, 47, 40, 71, 41, 36, 37, 152, 153, 98, 57, 84, 85, 58, 46,
82, 83, 48, 120, 123, 80, 119, 122, 38, 79, 121, 81, 29, 31, 89, 90,
77, 78, 28, 30, 87

- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 19, particelle
33, 233, 235, 32, 16, 232, 231, 84

- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 7, particelle
482, 241, 387, 437, 242, 606, 607, 608, 259

Futura S.ne elettrica di trasformazione RTN Terna a 380/150/36

kV "CASTRONOVO 380"

- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 7, particelle

228, 624, 242, 437, 233, 259, 260, 461, 326, 243, 244, 245, 351,

248, 249, 353, 354, 355, 250, 262, 261

- Comune di Castronovo di Sicilia, Foglio di Mappa 9, particelle

101, 100, 99, 103, 102, 2, 1, 88, 89, 90, 77, 76, 30, 28, 87.

I lavori sopra descritti hanno carattere di urgenza, indifferibilità

e pubblica utilità, ai sensi degli artt. 111 e seguenti del R.D.

1775/1933 e dell'art. 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, come

modificato dal D.lgs. 27/12/2002 n. 302 e degli artt. 52/bis e

seguinti del D.lgs. 27/12/2004 n. 330.

Le eventuali opposizioni od osservazioni alla realizzazione delle

opere di connessione dovranno essere presentate dagli interessati

presso l'Ufficio del Genio Civile sopra menzionato entro 30 giorni

dalla data di pubblicazione del presente avviso. Infine, si rende

noto che, a termini dell'art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, il

decreto relativo alla autorizzazione di che trattasi avrà efficacia

di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed

urgenza delle opere da realizzare.

ERG Sviluppo Italia S.r.l.

Alberto Clavarino